

## Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden, yttrande över; Underlag för avgränsningssamråd

Ny 130 kV kraftledning Odensala-Sigtuna i Sigtuna och Knivsta kommuner, Stockholms och Uppsala län 2021-01-07

### Bakgrund

Naturskyddsföreningens uppfattning är att förslaget kommer att utgöra en mycket viktig del i förstärkningen av regionnätet i Stockholms län och har följande kommentarer.

### Kraftledningsdragning

Kraftledningsdragningen över Garnsviken med omnejd är oacceptabel. Att förstöra en landskapsbild med sina naturvärden och en uråldrig kulturmiljö, när det finns goda alternativ genom dragning i befintliga kraftledningsgator, är ousäktligt. En minimal ytterligare påverkan på miljön måste naturligtvis eftersträvas. Det självklara alternativet för ledningsdragningen är dragning i befintlig kraftledningsgata i största möjliga mån. Vi föreslår därför alternativ 2, dvs i befintlig gata fram till Granby utan omväg för Vassunda golfbana. Från Granby till Sigtuna kortaste vägen i ny gata med anpassning till lokala förhållanden.

Ledningen mellan Odensala och Sigtuna bör uppföras med enbenta stålstoipar för att minska bredden på skogsgatan och dels för att reducera den elektromagnetiska strålningen vid markytan. Bredden på gatan för den nya ledningen bör begränsas till 35m (enligt figur 8) även vid parallellgång med befintlig ledning.

Planering och markarbeten för den nya ledningen bör utformas med tanke på den biologiska mångfalden och att natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart (Sigtuna miljöprogram 2010).

Märsta 20210211

För styrelsen:

Matz Norling

Vice ordförande

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden

matznorling@gmail.com 0705911899